


Leistungserklärung BIS Pacifyre® System AWM II



Leistungserklärung gem. BauPVO 305/2011
Nr. DoP IB03/06 – WM 13/0906

Deutschland

Österreich – Schweiz – Italia – South East Europe

Walraven GmbH

Postfach 125128

95425 Bayreuth (DE)

Tel. +49 (0)921 75 60 0

Fax +49 (0)921 75 60 111

info@walraven.de

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)

Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)

Barcelona (ES) · Mladá Boleslav (CZ)

Kraków (PL) · Kyiv (UA) · Moscow (RU)

Detroit (US) · Shanghai (CN)



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (CPR)

BIS Pacifyre® System AWM II

Nr. IB03/06 – WM 13/0906

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

BIS Pacifyre® System AWM II

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Auftragsnummer: siehe Lieferschein

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Rohrabschottungen für feuerwiderstandsfähige Wände und Decken in Gebäuden, siehe ETA-13/0906

Rohrdurchführungen	Kunststoffrohre	Das Anwendungsfeld muss mit dem Inhalt der entsprechenden ETA-13/0906 übereinstimmen.
--------------------	-----------------	---

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641RK Mijdrecht, Niederlande

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

nicht relevant

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Zulassung ausgestellt worden ist:

Die notifizierte Stelle MPA Braunschweig (Kennnummer 0761), hat die Überprüfung der Anforderungen an das Produkt gemäß ETA-13/0906 anhand einer Typprüfung nach dem System 1 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität: Nr. 0761 – CPD – 0341 auf der Grundlage der ETA-13/0906.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten der intumeszierenden Einlage	E	ETA-13/0906
Brandverhalten des Metallgehäuses	A1	
Feuerwiderstand als Rohrabschottung für brennbare Rohre aus PVC, PE oder PP, mittels der Brandschutzmanschette Typ AWM II in der Dimension bis max. 400 mm bzw. Typ AWM III in der Dimension bis max. 160 mm in mindestens 100 mm dicken leichten Trennwänden, mindestens 100 mm dicken Massivwänden bzw. mindestens 150 mm dicken Massivdecken .	Max. EI 240 U / C bzw. Max. EI 120 U / U	
Gefährliche Stoffe	Keine	
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ X	
Genauere Details	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Kasper Mandersloot
Produktmanager BIS Brandschutzsysteme
Mijdrecht, 01.07.2013
J. van Walraven Holding B.V.

